

RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
SIZUN

Service émetteur : Délégation Départementale du Finistère
Département Santé-environnement

Date : Quimper, le 22 octobre 2026

CC DU PAYS-DE-LANDIVISIAU-SAUR

(1127)

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le : vendredi 09 octobre 2026 à 09h50			
Installation	UDI	000990	SIZUN (MOGUEROU)	par : PIERRE CAPRAIS			
Point de surveillance	P	0000001329T	SIZUN	Type visite : BB			
Localisation exacte	Sortie du bourg, serv. technique 96 rue de l'argoat			Motif : CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - TENDANCE DEFAVORABLE			
Désinfection	Flambage						
Mesures in situ :				Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
				Résultats	inférieure	supérieure	
					inférieure	supérieure	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE							
pH				7,1 unité pH		6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION							
Chlore combiné				0,05 mg(Cl2)/L			
Chlore libre				0,05 mg(Cl2)/L			
Chlore total				0,1 mg(Cl2)/L			
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL							
Température de l'eau				16,6 °C			25,00
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES							
Aspect (qualitatif)				0			
Couleur (qualitatif)				0			
Odeur (qualitatif)				0			
Saveur (qualitatif)				0			

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Plouzané 2901

(120 avenue Alexis de Rochon, Technopôle de Brest-Iroise - CS 10052, 29280 PLOUZANE Tél : 02 98 34 11 00)

Type d'analyse : A (Code SISE : 00286630)	Dossier : 261009121778011	Limites de qualité (1)			Références de qualité (2)	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Coloration	<5 mg(Pt)/L					15,00
Turbidité néphélométrique NFU	0,14 NFU					2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	5 n/mL					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	PRESENCE n/mL					
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)					0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)					0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0			
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0			
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,4 mg(C)/L					2,00
MINERALISATION						

Type d'analyse : A (Code SISE : 00286630)

Dossier : 261009121778011

	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MINERALISATION					
Chlorures	19,2 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	266 µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	8,1 mg/L				250,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	8,4 °f				
Titre hydrotimétrique	8,6 °f				
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,2 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	10 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
FER ET MANGANESE					
Fer total	6,2 µg/L				200,00
Manganèse total	<1 µg/L				50,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Aluminium total µg/l	8,2 µg/L				200,00

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00270941)

Ce prélèvement de surveillance sanitaire a été réalisé à la suite de la mise en service de l'unité de production de Créac'h Al Liou, afin de sécuriser l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine du bourg de Sizun. Dans un contexte de sécheresse, l'utilisation de cette ressource a été autorisée à titre temporaire par arrêté préfectoral du 8 octobre 2026. Les résultats d'analyse montrent que l'eau distribuée est conforme aux limites de qualité en vigueur.