

TRIE CHATEAU

Description de la station

Nom de la station : TRIE CHATEAU ([Zoom sur la station](#))
Code de la station : 036064402000
Nature de la station : Urbain
Réglementation : Eau
Région : HAUTS-DE-FRANCE
Département : 60
Date de mise en service : 09/07/2008
Service instructeur : SPE 60
Maitre d'ouvrage :
Exploitant : SEAO Beauvais
Commune d'implantation : TRIE-CHATEAU
Capacité nominale : 3200 EH
Manuel d'autosurveillance validé : Non
Traitement requis par l'arrêté national du 21/07/2015 :
- Traitement secondaire
- **Filières de traitement :**
Eau - Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Boue - Centrifugation


Agglomération d'assainissement

Code de l'agglomération : 030000260644
Nom de l'agglomération : TRIE-CHATEAU
Commune principale : TRIE-CHATEAU
Tranche d'obligations : [2 000 ; 10 000 [EH
Taille de l'agglomération en 2019 : 1976 EH
Somme des charges entrantes : 1976 EH
Somme des capacités nominales : 3200 EH
+ [Liste des communes de l'agglomération :](#)

Chiffres clefs en 2019

Charge maximale en entrée : 1976 EH
Débit arrivant à la station :
Valeur moyenne : 328 m³/j
Percentile95 : 550 m³/j
Débit de référence retenu : 550 m³/j
Production de boues : 32.86 tMS/an

Destinations des boues en 2019 (en tonnes de matières sèches par an) :



[Chiffres clefs en 2018](#)

[Chiffres clefs en 2017](#)

[Chiffres clefs en 2016](#)

[Chiffres clefs en 2015](#)

[Chiffres clefs en 2014](#)

Milieu récepteur

Bassin hydrographique : SEINE-NORMANDIE
Type : Eau douce de surface
Nom : Rejet TRIE CHATEAU
Nom du bassin versant : EPTE

Zone Sensible : CM - La Seine et ses affluents de sa source à son
Sensibilité azote : Oui (Ar. du 22/02/2006)
Sensibilité phosphore : Oui (Ar. du 22/02/2006)

[Voir le point de rejet \(Double-cliquer sur le point pour l'effacer\)](#)

Respect de la réglementation nationale en 2019

Conforme en équipement au 31/12/2019 : Oui
Date de mise en conformité : 09/07/2008
Abattement DBO5 atteint : Oui
Abattement DCO atteint : Oui
Abattement Ngl atteint : Sans objet
Abattement Pt atteint : Sans objet
Conforme en performance en 2019 : Oui

Réseau de collecte conforme (temps sec) : Oui
Date de mise en conformité : 31/12/1972

[Respect de la réglementation en 2018](#)

[Respect de la réglementation en 2017](#)

[Respect de la réglementation en 2016](#)

[Respect de la réglementation en 2015](#)

[Respect de la réglementation en 2014](#)

[précédent](#) | [suivant](#) | [accueil](#)